DECLARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD MEDIANTE ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE DISPOSITIVO DE ANCLAJE CLASE A DE ACUERDO A LA NORMA EUROPEA EN 795:1996

Solicitante: **TOTAL SYSTEMS WIRE S.L.**
Goiko Estarta, 30A
48600 Sopelana
Bizkaia

Organismo de evaluación: **AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción)**
Laboratorio de Elementos de Seguridad

Producto: Dispositivo de anclaje clase A, identificado por el peticionario como ***Plaqueta de anclaje supra***, y conformado por las siguientes componentes:

Plaqueta de anclaje supra fijado con anclaje mecánico a estructura metálica (*)

(*) Según indicaciones del fabricante, los ensayos se han llevado cabo con el dispositivo de anclaje fijado a la estructura soporte más desfavorable, en este caso, estructura metálica.

El laboratorio de Elementos de Seguridad de AIDICO, DECLARA que: habiendo realizado ensayos de acuerdo con las especificaciones de la norma EN 795:1996, para la evaluación de la resistencia estática y dinámica del dispositivo de anclaje referenciado, este:

Ha superado satisfactoriamente los métodos de ensayo *contemplados en la norma EN 795:1996, y que se han empleado para verificar los diferentes requisitos exigidos para este dispositivo de anclaje.*

La evaluación experimental sobre este Dispositivo de anclaje clase A, se referencia en el Informe de Ensayo: **IE120260 (albarán nº 60136)**

Parc Tecnològic de Paterna (Valencia), 25 de abril de 2013



Sara Bresó Grancha
Responsable del Laboratorio Elementos de Seguridad de AIDICO